



PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 22

02-272 Warszawa, ul. Malownicza 31, tel.22 846 19 18, www.ppp22.waw.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22

02-272 Warszawa, ul. Malownicza 31

NIP: 5222962280 REGON: 142604914

tel.: 22 846 19 18

Warszawa, dnia 17.12.2025 r.

Pieczęć placówki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130000 złotych, określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

**Zamawiający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22, 02-272 Warszawa,
ul. Malownicza 31, reprezentowana przez Dyrektora Iwonę Pietrasiewicz.**

Zaprasza do składania ofert na na dostawę **5 urządzeń klimatyzacyjnych**
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

nazwa	ilość	Specyfikacja techniczna	Cena netto	Cena brutto
Urządzenia klimatyzacyjne	5	- wydajność chłodnicza od 3,0 kW do 3,5 kW - wydajność grzewcza od 3,2 kW do 3,8 kW - klasa sezonowej efektywności chłodzenie A++ - klasa sezonowej efektywności grzanie A+ - zakres temperatur otoczenia chłodzenie -15/40 °C - zakres temperatur otoczenia grzanie -15/22 °C - czynnik chłodniczy R32		



PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 22

02-272 Warszawa, ul. Malownicza 31, tel.22 846 19 18, www.ppp22.waw.pl

2. Termin realizacji zamówienia:

Do **30.12.2025** roku.

3. Warunki płatności:

Przelew 21 dni.

4. Sposób przygotowania oferty:

Oferę należy sporządzić w formie pisemnej do dnia **29.12.2025** roku do godziny 12.00;

Załączyć kserokopię rejestru lub odpisu z ewidencji działalności gospodarczej, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ostateczna cena oferty powinna zostać podana w **kwocie netto oraz brutto** i uwzględniać dostawę i instalację zamówienia.

Informacja o wyborze wykonawcy zostanie przekazana jedynie wybranemu oferentowi w formie zamówienia na adrs e-mail, z którego wysłano zapytanie .

Pieczętka Dyrektor Poradni

DYREKTOR PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 22
Wojciech Pietrasiewicz
mgr Iwona Pietrasiewicz